

Certificat d'autorisation


Demande débutée le: 14/09/2023 Demande complétée le: 05/10/2023 No demande: 2023-68
Saisie par: Xavier Rajotte
Type: **Installation septique** No certificat: **2023-62**
Nature: Habitation unifamiliale isolée Résidentiel

Identification

Propriétaire



Demandeur




Courriel:

Copropriétaire

Adresse

Téléphone



() -

Emplacement

Matricule: 5391-39-6761-0-000-0000 Code d'utilisation: 8139 Code d'utilisation projetée: 8139
Adresse: 130 RANG DE LA RIVIERE-DAVID Frontage: 475.44 m
Zones: A12 Profondeur: 0.00 m
Lot distinct: Superficie: 122 208.40 m²
Code de zonage: Vert Nombre de logements: 1
Secteur d'inspection: Rang de la Rivière-David Année construction: 1945
District électoral: Nombre d'étages: 1.00
Arrondissement: Aire de plancher m²:
Service: Aqueduc / Vidanges des boues - Ordures ménagères Nombre d'unités touchées:
Cadastre: Ancien(s): P 649-DA P 650-DA P 651-DA P 652-DA
Rénové(s): 5249532 5250275

Travaux

Exécutant des travaux

Excavation Laflamme et Ménard inc.
1590, rang Saint-Édouard
Saint-Simon
J0H 1Y0 Tél (450) 798-2344
Télec.:
No RBQ: 2734-4415-96 No NEQ: 1142228833

Responsable

Éric Laflamme
Tél.: (450) 798-2344
Date début des travaux: 16/10/2023
Date prévue fin des travaux: 21/10/2023
Date fin des travaux: 16/10/2023

Renseignements comptables

Valeur des travaux: 11 000,00 \$ No facture:
Montant du permis: 50,00 \$
Montant du dépôt garantie: 0,00 \$ No reçu:

Installation septique

Construction: Existante
Occupation: Annuelle
Type de fosse: Béton
Année construction:
Capacité totale: 3,4 m³ / 750 g
Capacité effective: 2,6 m³
Estimation de débit: 1260 litres par jour
Préfiltre(s) Nombre: 1 Modèle:
Nom du fabricant:
No série:
No BNQ: BNQ 3680-905
No du dossier du tech:

Information sur l'immeuble

Nombre de chambres: 3
Superficie du bâtiment: 105,9 m²

Terrain

Test de percolation:
Test de sédimentation:
Station pompage:
Étude de la topographie du site:

Nature du sol: Argile silteux-limon
Profondeur du roc: plus de 1,3 m
Profondeur de la nappe: 0,8 m
Pente du terrain: 1 %
Alimentation eau potable: Aqueduc municipal

Étude du niveau de perméabilité du sol:
Perméabilité: Sol peu perméable
Méthode utilisée: Stratigraphie

Responsable caractéristique du sol

Nom: Test Eau Sol
Adresse: 105-3675, Boul. du Chanoine-Moreau
Ville, province: Trois-Rivières
Code postal: G8Y 5M6 Téléphone: (819) 840-6777

Télécopieur:

Concepteur principal des plans

Nom: Test Eau Sol
Adresse: 105-3675, Boul. du Chanoine-Moreau
Ville, province: Trois-Rivières
Code postal: G8Y 5M6 Télécopieur
Téléphone: (819) 840-6777

Servitude

Servitude:

Élément(s) épurateur(s)		Année construction:	<input type="text"/>
Élément épurateur:	<input type="text" value="Filtre à sable classique"/>	Nombre de tranchées:	<input type="text" value="4"/>
Superficie :	<input type="text" value="39 m²"/>	Autres:	<input type="text"/>
Longueur:	<input type="text" value="8,2 m"/>		<input type="text"/>
Largeur:	<input type="text" value="4,8 m"/>		<input type="text"/>
Profondeur:	<input type="text" value="1,85 m"/>	Modèle:	<input type="text"/>
No équipement:	<input type="text"/>		

Localisation:			
Système étanche			
Distance résidence:	<input type="text" value="5,03 m (min. 1,5 m)"/>		
Limite propriété droite:	<input type="text" value="plus de 1,5 m"/>		
Limite propriété gauche:	<input type="text" value="plus de 1,5 m"/>		
Limite propriété avant:	<input type="text" value="plus de 1,5 m"/>		
Limite propriété arrière:	<input type="text" value="plus de 1,5 m"/>		
Lac, cours d'eau, marais ou étang:	<input type="text" value="min. 15 m"/>		
Puits:	<input type="text" value="N/A"/>		
Conduite d'eau:	<input type="text" value="plus de 1,5 m"/>		
Système non étanche			
Distance résidence:	<input type="text" value="plus de 5 m"/>		
Limite propriété droite:	<input type="text" value="plus de 2 m"/>		
Limite propriété gauche:	<input type="text" value="plus de 2 m"/>		
Limite propriété avant:	<input type="text" value="plus de 2 m"/>		
Limite propriété arrière:	<input type="text" value="10,73 m (min. 2 m)"/>		
Lac, cours d'eau, marais ou étang:	<input type="text" value="16,81 m (min. 15 m)"/>		
Puits tubulaire:	<input type="text" value="N/A"/>		
Puits tubulaire scellé:	<input type="text" value="N/A"/>		
Puits autres sources:	<input type="text" value="N/A"/>		
Conduite d'eau:	<input type="text" value="plus de 2 m"/>		
Arbres, arbustes:	<input type="text" value="plus de 2 m"/>		
Talus:	<input type="text" value="plus de 3 m"/>		

Documents requis	Requis	Reçu	Date réception
Étude de caractéridstion du sol pour installation septique	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	13/09/2023
Certificat de conformité d'installation septique	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	27/10/2023

Description des travaux:
 Construction d'une installation septique composée d'un filtre à sable classique, avec un rejet de l'effluent dans une branche de la Rivière David située au nord-ouest de la résidence.

Signature du demandeur

Je soussigné(e) [REDACTED] déclare par la présente que les renseignements donnés ci-contre sont complets et exacts et que, si le certificat m'est accordé, je me conformerai aux conditions du présent certificat de même qu'aux dispositions des lois et règlements pouvant s'y rapporter.

Signé à Saint-David ce _____

Signé par: _____


Certificat			No certificat: 2023-62
Date émission: 05/10/2023	En vigueur jusqu'au: 05/10/2024		



Responsable du dossier: Xavier Rajotte

Signature: _____

Rapport d'intervention

Type:	Installation septique	
Nature:	Habitation unifamiliale isolée	No demande: 2023-68
Date émission:	05/10/2023	En vigueur jusqu'au: 05/10/2024
		No permis: 2023-62

Propriétaire 	Emplacement Matricule 5391-39-6761-0-000-0000 Adresse 130 RANG DE LA RIVIERE-DAVID Code de zonage Vert Secteur Rang de la Rivière-David
--	--

Copropriétaire	Adresse	Téléphone
		() -

Cadastre(s) Ancien(s): P 649-DA P 650-DA P 651-DA P 652-DA
Rénové(s): 5249532 5250275

Travaux Responsable Éric Laflamme Téléphone (450) 798-2344 Date début des travaux 16/10/2023 Date prévue fin des travaux 21/10/2023 Valeur travaux 11 000,00 \$	Entrepreneur Excavation Laflamme et Ménard inc. 1590, rang Saint-Édouard Saint-Simon J0H 1Y0 Téléphone (450) 798-2344 Date fin travaux 16/10/2023
---	---

Description des travaux:
Construction d'une installation septique composée d'un filtre à sable classique, avec un rejet de l'effluent dans une branche de la Rivière David située au nord-ouest de la résidence.

Première inspection				
Date prévue	Heure	Date effectuée	Heure	Intervenant
27/10/2023		27/10/2023		Xavier Rajotte

Note:
Certificat de conformité d'installation septique reçu.

